

ZAKŁAD IMPREGNACJI PRZECIWOGNIOWEJ

Specjalizacja – impregnacja dekoracji teatralnych i TV

Jacek Zajączkowski, 02-547 Warszawa, ul. Lewicka 9/11 m. 41

tel / fax 022 757 48 35, 0-603 76 76 02, NIP 521-044-48-17


Regon 010008732. Firma prowadzi działalność od 1984 roku

Warszawa, 7 listopada 2013 roku.

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadczam, że impregnacja ognioochronna próbki flizeliny (włókniny) będącej elementem dekoracji (..) w Centrum Nauki Kopernik dała wynik pozytywny. Próbkę włókniny zaimpregnowano preparatem SILIGNIT RW, który uzyskał Aprobata Techniczną ITB nr AT-15-3377/2012 oraz Atest Higieniczny HK/B/1671/01/2012. Tak zaimpregnowana włóknina uzyskała klasę materiału trudnozapalnego a nawet niezapalnego.

. Trwałość i skuteczność impregnacji określa się na dwa lata lub do pierwszego prania w wodzie lub zalania wodą.

**ZAKŁAD
IMPREGNACJI PRZECIWOGNIOWEJ**

mgr Jacek Zajączkowski